



Regione Siciliana
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA**

DELIBERAZIONE N° 2170 DEL 13 OTT 2023

OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di motorizzazione di 15 sistemi automatici di apertura/chiusura finestra a vasistas con interfacciamento alla centrale di rivelazione fumi, nelle aree filtri antincendio del livello 1 del P.O. San Marco - a valere sui fondi FSR 2023

<p>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche N. 58 del 10/10/2023 Bilancio 2023 C.P.: 10102049</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile del Procedimento (Dott. Ing. Renato De Simone)</p> <p>_____</p> <p>Il Direttore U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Sergio Lo Presti)</p> <p>_____</p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaetano Sirna Nominato con D.P. n°613/serv1/S.G. del 29/10/2020</p> <p>con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dr. Rosario Fresta del Direttore Sanitario, Dr. Antonio Lazzara</p> <p>e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del</p>
<p>Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale Registrazione n° <u>1824/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario _____</p> <p>Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale (Dott.ssa Monica Castro)</p> <p>_____</p>	<p>Dott. _____</p>

PREMESSO:

- che il P.O. San Marco è dotato di un vasto impianto di rilevazione fumi così come previsto dalle norme antincendio;
- che il sistema prevede delle aree destinate a filtri di sicurezza antincendio servite da aerazione naturale con un'area maggiore di 1mq;
- che durante una delle visite ispettive dei VV.F., si è constatato come alcune di queste aree sono attrezzate con finestre del tipo a vasistas, cioè finestre con apertura verso l'interno dal basso le quali possono assicurare anche un aerazione fissa;
- che è necessario provvedere alla installazione, nelle finestre individuate, di un sistema motorizzato automatico da collegare all'impianto di rivelazione incendi. Questo permetterà di adeguare le aree filtro alle norme prescrittive antincendio;
- che, a seguito delle indicazioni dei VV.F., si sono individuate n°15 finestre a vasistas nelle nove aree filtro del Livello 1 di tutto il Presidio Ospedaliero;

CONSIDERATO:

- che il Settore Tecnico, ha interpellato la ditta Indortech s.r.l., via Tevere n°56 – 95027 San Gregorio di Catania (CT); tel.: 0958036379 – cell.: 3204751516; email: info@indortech.it; pec: indortech@legalmail.it;
- che la ditta Indortech srl, specializzata nel settore degli automatismi, ha presentato l'offerta n°24 del 22.09.2023, per la fornitura e posa in opera di 15 sistemi automatici di apertura/chiusura finestra a vasistas con interfacciamento alla centrale di rivelazione fumi dotato di sistema con batteria tampone in caso di mancanza di energia elettrica;
- che l'offerta n°24 del 22.09.2023 è complessivamente di € 18.900,00+IVA al 22% (€23.058,00), importo ritenuto congruo dal Responsabile del S.R.T.T. e su cui è stata apposta in calce l'autorizzazione del Direttore Generale;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- l'art.50, c.1, lett. a), del suddetto Decreto;

RITENUTO

- di dover procedere nel più breve tempo possibile alla fornitura e posa in opera dei 15 sistemi automatici di apertura delle altrettante finestre a vasistas;
- che è indispensabile procedere alla realizzazione delle aree di ventilazione ed evacuazione naturale dei fumi, in seguito alle indicazioni dei VV.F.;

PRESO ATTO della proposta, per come sopra avanzata dal Responsabile proponente, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare la fornitura e posa in opera di n°15 sistemi automatici di apertura/chiusura finestra a vasistas con interfacciamento alla centrale di rivelazione fumi dotato di sistema con batteria tampone in caso di mancanza di energia elettrica;

- Autorizzare il Settore Risorse Economiche e Finanziarie ad imputare l'importo complessivo di € 23.058,00 IVA compresa al Conto Patrimoniale 10102049 (Altri beni nuovo ospedale S.Marco in Librino) con copertura a valere sui fondi FSR 2023;
- Autorizzare il Settore Risorse Economiche Finanziario a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;
- Nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto l'Ing. Renato De Simone;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento stante la necessità ed urgenza di procedere con la fornitura e posa in opera di n°15 sistemi automatici di apertura/chiusura finestra a vasistas con interfacciamento alla centrale di rivelazione fumi per adeguare il Presidio Ospedaliero Sn Marco alle indicazioni dei VV.F.;

Il Responsabile del Settore Proponente

Il Direttore

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Sirna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Lazzara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 14 / 10 / 2023 al / /

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Online dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania, ai sensi dell'art.53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art.32 della L.n. 69/2009

Catania li _____

Il Responsabile
