



Regione Siciliana  
**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"**  
**CATANIA**

DELIBERAZIONE N° 296 DEL 06 FEB 2023

**OGGETTO:** Adeguamento alla delibera ARERA 540/21 dei Controllori Centrali d'Impianto di produzione di Energia Elettrica presso i sistemi di Cogenerazione del P.O. "G. Rodolico"

<p><b>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche</b> N°06 del 30/01/2023 Bilancio 2023 C.E.: 30101235</p> <p>Il Responsabile del Procedimento (per. ing. Giuseppe Abramo) </p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p><b>Il Direttore</b> U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Sergio Lo Presti) </p> <hr/> <p><b>Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale</b> Registrazione n° <u>192/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario </p> <p><b>Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott.ssa Monica Castro) </p>	<p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> Dott. Gaetano Sirna</p> <p>Nominato con D.P. n°613/serv1/S.G. del 29/10/2020</p> <p>con il parere favorevole</p> <p>del Direttore Amministrativo, Dr. Rosario Fresta</p> <p>del Direttore Sanitario, Dr. Antonio Lazzara</p> <p>e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del</p> <p>Dott. </p>
--	---

**PREMESSO che:**

- presso il P.O. "G. Rodolico" sono presenti n° 2 sistemi di Cogenerazione per la produzione in loco di energia elettrica;
- uno fa riferimento al punto di scambio di consegna di e-distribuzione, denominato con la sigla POD IT001E00212203, presso l'edificio 3, dove è dislocato un sistema di cogenerazione composto da 6 motori endotermici da 233,6 KWe per una potenza totale di 1,4MW;
- l'altro fa riferimento al punto di scambio di consegna di e-distribuzione denominato con la sigla POD IT001E90566710, presso l'edificio 7, dove è dislocato un sistema di cogenerazione composto da un motore endotermico per una potenza di circa 1MW;

**CONSIDERATO che:**

- con delibera 540/21 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i ruoli e le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche, per lo scambio dati di esercizio tra l'utente e Terna;
- in base alla nuova regolamentazione per tutti gli impianti di produzione, di potenza uguale o maggiore di 1MW, sarà necessario installare e mantenere l'apparato di campo, denominato Controllore di Centrale d'Impianto (CCI), nonché il relativo sistema di comunicazione, necessario per lo scambio dati;
- l'adeguamento, entro i termini previsti dal regolamento, prevede l'erogazione di un contributo economico forfettario, decrescente in base alla data di adeguamento, il cui importo massimo sarà erogato agli utenti che avranno provveduto agli adeguamenti degli impianti entro il 31 marzo 2023;
- il S.R.T.T. , al fine di procedere a tale adeguamento, ha inoltrato richiesta di preventivo alla società "UICEE" Partita IVA: 0382580011; c.so San Maurizio n°81 – 10124 Torino; Tel 011/8122247 – 011/836851; email: [misure@uicee.it](mailto:misure@uicee.it); pec: [uicee@pec.cgn.it](mailto:uicee@pec.cgn.it); azienda di riferimento per le tarature dei contatori di energia elettrica, operante in regime fiscale, con accreditamento come Laboratorio di taratura ACCREDIA per le grandezze di potenza ed energia attiva in regime alternato monofase e trifase;
- la società UICEE ha fatto pervenire i seguenti preventivi:
  - n°600/22/CCI per l'adeguamento alla delibera ARERA 540/21 del cogeneratore presso l'edificio 3, per un importo complessivo di €17.300,00 + IVA (**€21.106,00**), comprensivo delle apparecchiature necessaria, della progettazione e della configurazione resa in loco di un tecnico specializzato;
  - n°798/22/CCI per l'adeguamento alla delibera ARERA 540/21 del cogeneratore presso l'edificio 7, per un importo complessivo di €14.950,00 +IVA (**€18.239,00**), comprensivo delle apparecchiature necessaria, della progettazione e della configurazione resa in loco di un tecnico specializzato;
  - n°016/23/CCI per inserire nel sistema n°2 convertitori rame/fibra e n°2 bretelle di fibra ottica, richiesti dall'ente distributore, necessari per il funzionamento dei Controllore di Centrale d'Impianto (CCI), per un importo complessivo di €1.620,00 +IVA (**€1.976,40**), comprensivo dell'installazione;

**VISTO:**

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- L'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020, che definisce le procedure, in vigore fino al 30/06/2023;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'adeguamento alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dei due impianti di cogenerazione presso il P.O. "G. Rodolico", entro il 31 marzo c.a., affidandone la realizzazione alla società "UICEE" con sede in Torino, al costo complessivo di € 33.870,00 +IVA (€ 41.321,40), di cui ai preventivi n.600/22/CCI, n.798/22/CCI e n.016/23/CCI;

**PRESO ATTO** della proposta, per come sopra avanzata dal Responsabile proponente, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

### **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:


- Autorizzare l'adeguamento degli impianti di cogenerazione alla delibera dell'ARERA entro i termini previsti dal regolamento, che prevede l'erogazione di un contributo economico forfettario decrescente in base alla data di aggiornamento, il cui importo massimo sarà erogato agli utenti che avranno provveduto a tali adeguamenti entro il 31 marzo 2023.
- Autorizzare, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidamento per la fornitura delle apparecchiature necessaria, della progettazione e della configurazione resa in loco da un tecnico specializzato alla società "UICEE" Partita IVA: 0382580011, con sede legale in Torino.
- Autorizzare l'adeguamento dei due impianti di cogenerazione presso il P.O. "G. Rodolico" per un importo complessivo di €33.870,00 +IVA (€41.321,40).
- Autorizzare il Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale ad imputare l'importo complessivo di € 41.321,40 sul Conto Economico 30101235 (manutenzione ordinaria impianti tecnologici) del bilancio 2023.
- Nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto l'Assistente Tecnico per. ind. Giuseppe Abramo.
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento per iniziare al più presto l'adeguamento degli impianti di cogenerazione alla delibera dell'ARERA 540/21 e poter usufruire del contributo economico forfettario massimo, previsto per adeguamenti entro la data del 31 marzo 2023.

**Il Responsabile del Settore Proponente**

**Il Direttore**


**U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche**

(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

\_\_\_\_\_ 

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Gaetano Sirna**

\_\_\_\_\_ 

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** **Dott. Rosario Fresta**

\_\_\_\_\_ 

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dott. Antonio Lazzara**

\_\_\_\_\_ 