

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco	
ALL.		

ALL. S1.2

Scheda Edificio 2

DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico - San Marco	
GEN		
All. S1.2	Scheda Edificio 2	

AREA DI RISCHIO	EDIFICIO		Ed.2	SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI TRASVERSALI AMBIENTI DI LAVORO		
	RISCHIO SPECIFICO		PxD	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI MIGLIORAMENTO	PRIORITA'
Rischi agenti cancerogeni e mutageni	Amianto	Presenza di MCA	1x1	Rischio assente	--	--
Rischi biologici	Legionella	Esposizione ad agenti biologici pericolosi	2x2	Disinfezione in continuo delle acque + filtri terminali in ambienti critici	Bonifica canali aeraulici	MEDIA 1 anno
Rischi fisici	Radon	Esposizione a sorgenti radioattive	1x3	E' stata avviata una mappatura del rischio al fine di stimare l'eventuale presenza di radon proveniente dal terreno e/o dai materiali da costruzione, secondo quanto disposto dal D.lgs. 101/2020	Alla luce degli esiti programmare le necessarie misure di intervento o riprogrammare la valutazione con le periodicità previste dal D.lgs. 101/2020	MEDIA 1 anno
Rischi Infortuni	Rischio elettrico	Elettrocuzione e incidenti correlati	2x2	Impianto elettrico sottoposto a verifiche periodiche. Quadro Elettrico generale posizionato in prossimità dell'ingresso mantenuto chiuso. Controlli e	Reperire Progetto e DI.CO. Aggiornati e conformi allo stato di fatto.	MEDIA 1 anno
	Rischio scariche atmosferiche	Folgorazione e incidenti correlati	1x2	Calcolo probabilità delle fulminazioni	Aggiornare con periodicità quinquennale il calcolo probabilità delle fulminazioni	MANTENIM.
	Ascensori / Montacarichi	Incidenti con danni per utilizzatori e/o presenti	1x2	Verifiche periodiche	Mantenere in stato di efficienza gli impianti	MANTENIM.
	Centrale Termica	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
	Gruppi elettrogeni	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
	Deposito gas medicali	Incidenti per violazione divieto di accesso	1x3	La porta di accesso è chiusa a chiave	Migliorare la segnaletica	MEDIA 1 anno
Ambienti di lavoro	Microclima	Disconfort microclimatico	1x2	I locali sono tutti finestrati e permettono un'ottima areazione naturale. E' presente impianto di climatizzazione. Vengono effettuati i monitoraggi ambientali	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di climatizzazione	MANTENIM.
	Illuminamento	Incidenti per scarsa luminosità	1x2	I locali sono tutti finestrati e sono altresì muniti di impianto di illuminazione artificiale.	Mantenere in stato di efficienza l'impianto di illuminazione	MANTENIM.
		Aggravio condizioni di lavoro				
	Requisiti igienico sanitari	Carenze igieniche	1x2	I locali di lavoro sono dotati di spogliatoi e servizi igienici	Verificare che i servizi igienici siano sempre in ordine ed attrezzati con tutto l'occorrente.	MANTENIM.
	Caratteristiche strutturali	Infortuni da cadute in piano e dall'alto, crolli	1x3	L'edificio è dotato di agibilità/abitabilità. Le dimensioni degli ambienti di lavoro sono conformi per l'uso previsto	Prevedere la verifica periodica degli intonaci e murature di facciata. Ripristinare in alcuni punti la pavimentazione perimetrale. Dotare il terrazzo a piano terzo di idoneo parapetto nei punti mancanti, così come il muretto perimetrale area di sosta autovetture ingresso principale e la copertura a terrazza area UTA lato nord-ovest. Ripristinare gli elementi del controsoffitto sul passaggio carrabile lato nord	MEDIA 1 anno
	Scale	Infortuni per caduta	1x2	I locali di lavoro hanno accesso dall'esterno mediante rampa di scale	Mantenere in stato di efficienza le scale verificando periodicamente la presenza delle bande antiscivolo su ogni pedata e/o l'integrità del materiale antiscivolo.	MANTENIM.
	Porte e portoni	Difficoltà di esodo, infortuni	1x2	I locali hanno uscita diretta su spazio esterno	Migliorare in alcuni casi la segnaletica di esodo	MANTENIM.